

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации
продукции и услуг

БГЦА	ВУ/112 005.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Республиканское унитарное предприятие "Витебский центр
стандартизации, метрологии и сертификации",
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20,
тел./факс 42-68-04



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 005 00347

Дата регистрации 30 октября 2017 г.

Действителен до 30 октября 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытым акционерным обществом "Белсплат", Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д

и представленная на сертификацию под наименованием Двери противопожарные, 1-го типа по пределу огнестойкости(EI_s 120, EI 120), в том числе дымонепроницаемые, стальные, глухие, двупольные, распашные с полимерным (лакокрасочным) покрытием, марки ДП-1-(Д)-С-Г-2п(л)-Рп-пл(лк), разрешенные размеры: минимальные 1350x1000мм, максимальные 2150x1600мм. КД УГЦЛ.305345.123. Серийное производство. СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия", СТБ 1647-2006 "Двери дымонепроницаемые. Технические условия".

код ОКП РБ – 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС – 7308300000

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 1394-2003 п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9, СТБ 1647-2006 п.п. 5.1- 5.4, 5.6, СТБ 2433-2015 п.п. 5.1.5, 5.1.6

Заявитель (изготовитель, продавец) Открытое акционерное общество "Белсплат", Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.166Д
код УНП – 300570648

Сертификат выдан на основании:

сертификата соответствия на систему менеджмента качества №ВУ/112 05.01. 105 04942 до 15.09.2018, ОС систем менеджмента ООО "Норма Тест", ВУ/112 105.01; ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112 02.1.0.0042, пр. исп. №04-52/776 П от 07.08.2017, №04-52/962 П от 25.09.2017; ИЦ ОАО "Стройкомплекс", ВУ/112 02.1.0.0254, пр. исп. №1394 от 26.07.2017, №1651 от 05.09.2017.

Особые отметки Сертификат соответствия распространяется на продукцию, в том числе изготовленную с 17.08.2017 до 30.10.2017.

Дополнительная информация Двери противопожарные, дымонепроницаемые обеспечивают двухстороннюю дымонепроницаемость.

Руководитель аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

И.И.Дудкина

инициалы, фамилия

№ 0131388