

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-VY.ПБ25.В.03231
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388874
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат». Адрес: 211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 166Д. Телефон +375 214 55 2627, 55 0125, 55 2928, 55 2977, факс +375 214 55 2627, 55 0125, 55 2928, 55 2977. E-mail: engineer@belsplat.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат». Адрес: 211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 166Д. Телефон +375 214 55 2627, 55 0125, 55 2928, 55 2977, факс +375 214 55 2627, 55 0125, 55 2928, 55 2977. E-mail: engineer@belsplat.by

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери стальные взломостойкие (класс 1А) однопольные с декоративной отделкой ДВ2 С Г 5 ПД противопожарные дымогазонепроницаемые глухие (с габаритными размерами: по высоте от 1500 мм до 2400 мм, по ширине от 700 мм до 1100 мм), выпускаемые по ТР 2009/013/VY, СТБ 1138-98, СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006, КД ОАО «Белсплат» УГЦЛ 305345.201 П, имеют предел огнестойкости EIS 30. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТР 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость.»

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3464-С/ТР от 06.08.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2753-АП от 14.07.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2015 по 05.08.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

