

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие "Витебский ЦСМС",
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20,
тел./факс 42-68-04
(аттестат аккредитации №(ВУ/112 005.01))

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 005 00302

Дата регистрации 14 февраля 2017 г.

Действителен до 14 февраля 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ОАО "Белсплат", Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д

и представленная на сертификацию под наименованием двери противопожарные 2-го типа по пределу огнестойкости (EI 30), в т.ч. дымонепроницаемые, стальные, глухие и частично остекленные, двупольные, распашные с полимерным (лакокрасочным) покрытием, разрешенные размеры: минимальные 1510x1060мм, максимальные 2410x1560мм. Серийное производство. СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006
код ОКП РБ – 25.12.10
код ТН ВЭД ТС – 7308300000

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 1394-2003 п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.7-4.2.2.9, СТБ 1647-2006 п.п. 5.1-5.4, 5.6, СТБ 2433-2015 п.п.5.1.5, 5.1.6

Заявитель (изготовитель, продавец) ОАО "Белсплат", Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.166Д

код УНП – 300570648

Сертификат выдан на основании:

сертификата соответствия №ВУ/112 03.03.005 06362, срок действия с 11.04.2012 по 13.02.2017; акта инспекционного контроля от 21.01.2017, ОС РУП "Витебский ЦСМС"; ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042, пр. исп. №04-52/2217 П, №04-52/2215 П от 09.01.2011; ИЦ ОАО "Стройкомплекс", ВУ/112.02.1.0.0254, пр. исп. №3165 от 25.10.2011, №3166 от 25.10.2011, №№2782, 2783 от 05.12.2016.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Витебский ЦСМС"

Особые отметки

Дополнительная информация Двери изготавливаются по КД УГЦЛ.305345.104, КД УГЦЛ.305345.114. Двери противопожарные дымонепроницаемые обеспечивают двухстороннюю дымонепроницаемость. Остекление - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением.

Руководитель аккредитованного органа по сертификации

Эксперт-аудитор



М. П.

подпись

подпись

П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

И.И.Дудкина

инициалы, фамилия

№ 0080561