

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
БССА	

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 005 00354

Дата регистрации 27 ноября 2017 г.

Действителен до 27 ноября 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытым акционерным обществом "Белсплат", Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д и представленная на сертификацию под наименованием двери противопожарные, 1-го типа по пределу огнестойкости (EI 60, EIs 60), в том числе дымонепроницаемые, стальные, глухие и частично остекленные противопожарным стеклом с гелевым заполнением, распашные с полимерным покрытием, КД УГЦЛ.305345.106, КД УГЦЛ.305345.107. Серийное производство. СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия", СТБ 1647-2006 "Двери дымонепроницаемые. Технические условия".

код ОКП РБ 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 1394-2003 п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2-4.2.2.9, СТБ 1647-2006 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, СТБ 2433-2015 п.п. 5.1.5, 5.1.6

Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Белсплат", Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.166Д

УНП 300570648

Сертификат соответствия выдан на основании:

сертификат соответствия на систему менеджмента качества №ВУ/112 05.01.105 04942 до 15.09.2018, ОС систем менеджмента качества ООО "Норма Тест", №ВУ/112 105.01; ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042, пр. исп. №№04-52/1893П, 04-52/1894П от 08.11.2012, №№04-52/1961П, 04-52/1962П от 21.11.2012; ИЦ ОАО "Стройкомплекс", ВУ/112.02.1.0.0254, пр. исп. №№163, 164 от 09.02.2016, №1394 от 26.07.2017, №1992 от 31.08.2016, №1651 от 05.08.2017.

Особые отметки Двери дымонепроницаемые обеспечивают двухстороннюю дымонепроницаемость. Размеры дверей: однопольных - минимальные 1450x580мм; максимальные 2400x1100мм; двухпольных - минимальные 1450x970мм; максимальные 2400x1570мм

Дополнительная информация

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



С.Н. Михалочкин

инициалы, фамилия

И.И.Дудкина

инициалы, фамилия

№ 0131642