



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00284

Серия ВУ № 0031305

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300570648, место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д, телефон: +375 214 75 17 22, адрес электронной почты: info@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные, 2-го типа. Двери противопожарные, 2-го типа, дымонепроницаемые. Марки дверей, разрешенные размеры, обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0025263).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 14.12.2020;
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 08.04.2021 № 04-52/442П, от 21.10.2021 № 04-52/1354П, от 07.10.2022 № 04-52/834П.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0025263). Предел огнестойкости – EI 30. Остекление – стекло многослойное огнестойкое Purobel 16 (Чешская Республика), стекло пожаростойкое многослойное СПМ-17-EI30 (Республика Беларусь). Двери соответствуют требованиям п.п. 4.2.1.1, 4.2.2.2 – 4.2.2.6 СТБ 1394-2003 (протокол испытаний Испытательного центра «БелСтройТест», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290, от 14.04.2021 № 70Т-1). Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00273 от 03.04.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.05.2023 ПО 06.07.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Михайловский Алексей Святославович

Мельникова Марина Сергеевна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00284** от **04.05.2023**

Листов 1 Лист 1

Таблица

№ п/п	Марки дверей, разрешенные размеры, обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция	Примененные стандарты
1	Двери противопожарные, 2-го типа, стальные, глухие и частично остекленные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным и лакокрасочным покрытием, в том числе с выпадающим автоматическим порогом и системой контроля доступа (СКУД), марок ДП-2-С-Г(Ч)-1п(1л)-Рп-пл(лк) (разрешенные размеры, дм: мин. – 16х7, макс. – 25х12) (КД – УГЦЛ.305345.133, СТБ 1394-2003)	СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9.
2	Двери противопожарные, 2-го типа, дымонепроницаемые, стальные, глухие и частично остекленные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным и лакокрасочным покрытием, с порогом, марок ДП-2-Д-С-Г(Ч)-1п(1л)-Рп-пл(лк) (разрешенные размеры: дм: мин. – 16х7, макс. – 22х10) (КД – УГЦЛ.305345.133, СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006)	СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9; СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия» п.п 5.2 – 5.4, 5.6.

Всего в таблице 2 (две) позиции.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

