

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 005 00533

Дата регистрации 19 декабря 2019 г.

Действителен до 19 декабря 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытым акционерным обществом "Белсплат", Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д **и представленная на сертификацию под наименованием** люки противопожарные, 2-го и 3-го типа по пределу огнестойкости (EI 15, EI 30), стальные, однопольные, распашные, КД УГЦЛ.305345.110. Серийное производство. СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия".

код ОКП РБ 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 1394-2003 п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.2-4.2.2.9 .

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Белсплат", Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.166Д

УНП 300570648

Сертификат соответствия выдан на основании:

сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.105 04942 до 28.02.2020, ОС систем менеджмента качества ООО "Норма Тест", № ВУ/112 105.01; протоколов испытаний №№ 04-52/1089П, 04-52/1090П от 05.09.2019 ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", № ВУ/112.02.1.0.0042; протокола испытаний № 111-Т от 04.07.2019 НИОСКИ ИЦ "БелСтройТест" РУП "Институт БелНИИС", № ВУ/112 1.0290.

Особые отметки люки 2-го типа по пределу огнестойкости (EI 30) марки ЛП-2-С-1п(л)-лк(пл)-9-6, разрешенные размеры: минимальные 500x400 мм, максимальные 950x700 мм; люки 3-го типа по пределу огнестойкости (EI 15) марки ЛП-3-С-1п(л)-лк(пл)-14-10, разрешенные размеры: минимальные 900x600 мм, максимальные 1500x1100 мм

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

И.И. Дудкина

инициалы, фамилия

№ 0164916