

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# Eurasian Conformity Certificate

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00025



Серия ВУ № **0041876**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, офис 406; телефон +375 17 3616288, e-mail: info@bm-cert.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Белсплат», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 300570648, место нахождения: Республики Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д», телефон +375 214 751722, e-mail: office@belsplat.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д»; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д».

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные 1 типа по пределу огнестойкости, стальные, глухие и частично остекленные (до 25% от площади проема), распашные, с полимерным или лакокрасочным покрытием: однопольные правые и левые марки ДП-1-С-Г(Ч)-1п(л)-Рп-пл(лк) Е1 60; двухпольные правые и левые марки ДП-1-С-Г(Ч)-2п(л)-Рп-пл(лк) Е1 60, изготавливаемые по ТУ ВУ 300570648.006-2023 «Двери, люки противопожарные дымогазонепроницаемые. Технические условия», КД – УГЦЛ.305345.138, УГЦЛ.305345.139. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта об анализе состояния производства от 11.05.2023 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022, Штых Андрей Анатольевич); протоколов испытаний № 0263-С от 29.06.2023, № 0265-С от 29.06.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35.

Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

Номинальная толщина полотна – 62 мм. Разрешенные габаритные размеры, мм (высота×ширина): для ДП-1-С-Г(Ч)-1п(л)-Рп-пл(лк) Е1 60 минимальные - 1400×700, максимальные - 2450×1300; для ДП-1-С-Г(Ч)-2п(л)-Рп-пл(лк) Е1 60 минимальные - 1400×1200, максимальные - 2450×2050.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2023 ПО 29.06.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Сергей Анатольевич Зданевич

Андрей Анатольевич Штых