

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 017.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"
Республика Беларусь, 211440, Витебская область,
город Новополоцк, проезд Заводской, 32

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 017.01 00081
Дата регистрации 30 декабря 2022 г.
Действителен по 29 декабря 2027 г.

Заявитель Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения Республика Беларусь, 211501, Витебская область, город Новополоцк, улица Молодёжная, 166 Д, регистрационный номер в ЕГР 300570648

Изготовитель Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения Республика Беларусь, 211501, Витебская область, город Новополоцк, улица Молодёжная, 166 Д.

Продукция Блоки дверные наружные (ДН) и внутренние входные в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий (ДВЗ), входные в оборудованные охранной сигнализацией помещения общественных зданий (ДВ4), лестничной клетки (ДВ5), тамбурные (ДВ7), стальные, глухие и частично остекленные однокамерным стеклопакетом, с порогом, однопольные по конструкторской документации 2008-КД 018.00.000 и двухпольные по конструкторской документации 2008-КД 019.00.000, СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия». Серийное производство.

Код ОКП РБ 25.12.10
Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 2433-2015 пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Сертификат соответствия выдан на основании: сертификат соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 105.01 00136 с 03.03.2022, выдан органом по сертификации систем менеджмента «Норм Тест» общества с ограниченной ответственностью «Норм Тест», № ВУ/112 105.01; протоколы испытаний № 367Т-1 от 27.12.2022, № 368Т-1 от 27.12.2022 испытательного центра «БелСтройТест» НИО строительных конструкций и изделий Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290, протоколы испытаний № 178-2 от 14.12.2022, № 179-2 от 15.12.2022 испытательного центра «БелСтройТест» НИЛ строительной акустики и вибрационной безопасности Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

Дополнительная информация Эксплуатационные показатели: приведенное сопротивление теплопередаче – не менее 0,433 м²·°С/Вт для однопольных дверных блоков и не менее 0,450 м²·°С/Вт для двухпольных дверных блоков; класс по воздухопроницаемости – Б; класс по водопроницаемости – А; класс по сопротивлению ветровой нагрузке – А1; категория по звукоизоляции – А; 5 класс по безотказности; 4 класс прочности по устойчивости к воздействию механических нагрузок.

Директор

Эксперт-аудитор



А.Н.Шестаков

Н.В.Куленёнок

№ 0297942