

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Eurasian Conformity Certificate

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ EAЭС BY/112 02.01. TP043 140.01 00026

Серия BY № **0041877**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № BY/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, офис 406; телефон +375 17 3616288, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 300570648, место нахождения: Республики Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д», телефон +375 214 751722, e-mail: office@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д»; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д».

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные 1 типа по пределу огнестойкости, дымогазонепроницаемые, стальные, глухие и частично остекленные (до 25% от площади проема), распашные, с полимерным или лакокрасочным покрытием: однопольные правые и левые, марки ДП-1-Д-С-Г(Ч)-1п(л)-Рп-пл(лк) EIS 60; двухпольные правые и левые марки ДП-1-Д-С-Г(Ч)-2п(л)-Рп-пл(лк) EIS 60, изготавливаемые по ТУ BY 300570648.006-2023 «Двери, люки противопожарные дымогазонепроницаемые. Технические условия», КД – УГЦЛ.305345.138, УГЦЛ.305345.139. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта об анализе состояния производства от 11.05.2023 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № BY/112 140.01 от 23.08.2022, Штых Андрей Анатольевич); протоколов испытаний № 0264-С от 29.06.2023, № 0266-С от 29.06.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», пункты 1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6.

Номинальная толщина полотна – 62 мм. Разрешенные габаритные размеры, мм (высота×ширина): для ДП-1-Д-С-Г(Ч)-1п(л)-Рп-пл(лк) EIS 60 минимальные - 1400×700, максимальные - 2450×1300; для ДП-1-Д-С-Г(Ч)-2п(л)-Рп-пл(лк) EIS 60 минимальные - 1400×1200, максимальные - 2450×2050.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2023 ПО 29.06.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Сергей Анатольевич Зданевич

Эксперт-аудитор

Андрей Анатольевич Штых

