



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00223

Серия ВУ № 0028279

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300570648, место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д, телефон: +375 214 75 17 22, адрес электронной почты: info@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166Д.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные, 1-го типа, стальные, глухие и частично остекленные, двупольные, правые и левые, распашные, с полимерным покрытием, марок ДП-1-С-Г(Ч)-2п(2л)-Рп-пл (разрешенные размеры: дм: мин. – 15х11, макс. – 24х18).

КД – УГЦЛ.305345.137, СТБ 1394-2003. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 07.06.2021;

протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 15.09.2022 № 04-52/737П.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» п.п 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9. Предел огнестойкости – EI 60. Остекление – стекло пожаростойкое многослойное СПМ-25-EI-60 (Республика Беларусь). Двери соответствуют требованиям п.п. 4.2.1.1, 4.2.2.2 – 4.2.2.6 СТБ 1394-2003 (протокол испытаний Испытательного центра «БелСтройТест», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290, от 04.01.2022 № 334Т-1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.09.2022 ПО 25.09.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна