

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00108

Серия ВУ № 0039004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 24; тел.: +375 17 2750088, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 300570648, место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д», тел.: +375 214 751722, e-mail: office@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат» (ОАО «Белсплат»), место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 «Д».

ПРОДУКЦИЯ Люки противопожарные, 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным и лакокрасочным покрытием марки ЛП-2-С-1п(л)-Рп-пл(лк) EI 30, с номинальной толщиной полотна – 52 мм, разрешенными габаритными размерами, мм (высота×ширина): минимальные - 600×600, максимальные - 1650×1200, выпускаемые по ТУ ВУ 300570648.006-2023 «Двери, люки противопожарные дымогазонепроницаемые. Технические условия», конструкторской документации КД УГЦЛ.305345.111.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 21.01.2025 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01, Штых Андрей Анатольевич); протоколов сертификационных испытаний № 0414-С, № 0415-С от 04.04.2025 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Применение люков согласно паспорту на изделие. Предел огнестойкости EI 30.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2025 ПО 03.04.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Сергей Анатольевич Зданевич

Андрей Анатольевич Штых