


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"
Республика Беларусь, 211440, Витебская область,
город Новополоцк, проезд Заводской, 32

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 017.01 00151

Дата регистрации 03 июня 2025 г.

Действителен по 05 ноября 2029 г.

Заявитель Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения Республика Беларусь, 211501, Витебская область, город Новополоцк, улица Молодёжная, 166 Д, регистрационный номер в ЕГР 300570648

Изготовитель Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения Республика Беларусь, 211501, Витебская область, город Новополоцк, улица Молодёжная, 166 Д.

Продукция Блоки дверные наружные (ДН) и внутренние входные в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий (ДВЗ), входные в оборудованные охранной сигнализацией помещения общественных зданий (ДВ4), лестничной клетки (ДВ5), тамбурные (ДВ7), стальные, глухие и частично остекленные однокамерным и двухкамерным стеклопакетом, с порогом и без порога, однопольные по конструкторской документации УГЦЛ.305345.401 и двупольные по конструкторской документации УГЦЛ.305345.402, СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия». Серийное производство.

Код ОКП РБ 25.12.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 2433-2015 пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Сертификат соответствия выдан на основании: сертификат соответствия на систему менеджмента качества № BY/112 05.01. 105.01 00586 с 28.02.2025, выдан органом по сертификации систем менеджмента «Норм Тест» общества с ограниченной ответственностью «Норм Тест», № BY/112 105.01; протоколы испытаний № 501Т-1 от 14.10.2024, № 502Т-1 от 14.10.2024, № 592Т-1 от 05.12.2024, № 593-Т от 05.12.2024 испытательного центра «БелСтройТест» НИО строительных конструкций и изделий Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № BY/112 1.0290; протоколы испытаний № 138-2 от 02.10.2024, № 142-2 от 07.10.2024 испытательного центра «БелСтройТест» НИЛ строительной акустики и вибрационной безопасности Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № BY/112 1.0290.

Дополнительная информация Эксплуатационные показатели: приведенное сопротивление теплопередаче – не менее 0,493 м²·°С/Вт и не менее 0,601 м²·°С/Вт с дополнительным контуром уплотнения для однопольных дверных блоков, не менее 0,507 м²·°С/Вт и не менее 0,619 м²·°С/Вт с дополнительным контуром уплотнения для двупольных дверных блоков; класс по воздухопроницаемости – Б; класс по водопроницаемости – А; класс по сопротивлению ветровой нагрузке – А1; категория по звукоизоляции – А для однопольных дверных блоков и Б для двупольных дверных блоков; 5 класс по безотказности; 4 класс прочности по устойчивости к воздействию механических нагрузок. Внесено изменение в документы, подтверждающие соответствие продукции, протокол совета по сертификации органа по сертификации продукции и услуг №26 от 03.06.2025, дата внесения изменения 03.06.2025, выдан взамен № BY/112 02.01. TP013 017.01 00136, дата регистрации 10.12.2024.

Директор

Эксперт-аудитор



Handwritten signature

А.Н.Шестаков

Н.В.Куленёнок

№ 0372121