

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 140.01 00138

Серия BY № 0067959

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № BY/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, д. 12, каб. 24; номер телефона: +375 17 2750088, адрес электронной почты: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 300570648, место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 Д, номер телефона: +375 214 751722, адрес электронной почты: office@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 Д.

ПРОДУКЦИЯ Люки противопожарные, 1 типа по пределу огнестойкости, стальные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным и лакокрасочным покрытием, марки ЛП-1-С-1п(л)-Рп-пл(лк) EI 60, с номинальной толщиной полотна – 62 мм, габаритными размерами, мм (высота×ширина): минимальные - 600×600, максимальные - 1650×1200, выпускаемые по ТУ BY 300570648.006-2023 «Двери, люки противопожарные дымогазонепроницаемые. Технические условия», конструкторской документации УГЦЛ.305345.112. Предел огнестойкости EI 60.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 17.09.2025 (орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № BY/112 140.01, эксперт-аудитор Штых Андрей Анатольевич), протоколов сертификационных испытаний № 0498-С, № 0499-С от 25.11.2025 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Применение согласно паспорту на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.11.2025 ПО 24.11.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Бот Марина Васильевна

Штых Андрей Анатольевич