



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00163



Серия ВУ № 0067985

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, д. 12, каб. 24; номер телефона: +375 17 2750088, адрес электронной почты: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 166Д. Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 300570648. Номер телефона: +375 214 751722, адрес электронной почты: office@belsplat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Белсплат», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 211501, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 166Д.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные, 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, глухие и частично остекленные (с площадью светопрозрачного заполнения до 25% от площади дверного проема в свету), однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным и лакокрасочным покрытием, в том числе с выпадающим автоматическим порогом и системой контроля доступа (СКУД), марки ДП-2-С-Г(Ч)-1п(1л)-Рп-пл(лк) EI 30, с номинальной толщиной полотна 52 мм, габаритными размерами, мм (высота×ширина): минимальные - 1500×700, максимальные - 2500×1300, выпускаемые по ТУ ВУ 300570648.006-2023 «Двери, люки противопожарные дымогазонепроницаемые. Технические условия», конструкторской документации УГЦЛ.305345.133. Светопрозрачное заполнение дверей - стекло многослойное пожаростойкое/огнестойкое по ГОСТ 30826-2014 (СПМ-17-EI30, толщиной 17 мм производства ООО «Стеклопак-21», Республика Беларусь). Предел огнестойкости EI 30. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № 0550-С, № 0551-С от 28.04.2026 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35); акта анализа состояния производства от 18.02.2026 (орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01, эксперт-аудитор Штых Андрей Анатольевич).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Применение согласно паспорту на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2026 ПО 05.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Зданевич Сергей Анатольевич

Эксперт-аудитор

Штых Андрей Анатольевич

